



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η Υ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες: Λιότσου Ναταλία
Ταχ. Δ/ση: Μολάοι Τ.Κ. 23052
Τηλέφωνο: 2732-360 140
Fax: 27320 22222
E-mail: promitheies@hosmol.gr

Μολάοι 14/07/2023
Α.Π.: 6956

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σε εκτέλεση των κατωτέρω:

- Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α/19-05-2017), περί «Διενέργεια Διαγωνισμών και Σύναψη Σύμβασης».
- Του Ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016.
- Της υπ' αριθμό πρωτοκόλλου (Ν.Μ. Μολάων) 6913/13-07-2023 με ΑΔΑ: Ψ5Γ946904Δ-7ΜΞ Απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή περί εγκρίσεως της διαδικασίας για την ετήσια προληπτική συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και της γεννήτριας της Ν.Μ. Μολάων (23REQ013077544).
- Της υπ' αριθμό 212 με ΑΔΑ: 65ΞΘ46904Δ-99Η Δέσμευσης Πίστωσης της Ν.Μ. Μολάων.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων προβαίνει σε συλλογή προσφορών με διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για την «ετήσια προληπτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και της γεννήτριας» του Νοσοκομείου. Παρακάτω δίνονται ενημερωτικά στοιχεία και πίνακες για τις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και την Γεννήτρια της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ	ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1	Ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος (γεννήτρια)	Perkins	P160 160 KVA	A12-19 D/002	N.M. Μολάων

2	Η/Μ εγκαταστάσεις: α) Υποσταθμός Μέσης Τάσης β) Πίνακας Χαμηλής Τάσης & Η/Ζ γ) Γειώσεις και Αντικεραυνική προστασία	Δίνονται αναλυτικά παρακάτω	N.M. Μολάων
---	--	-----------------------------	-------------

Αναλυτικά:

1. Συντήρηση κατά αποκοπή (μία προληπτική συντήρηση) με όλα τα ανταλλακτικά.

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ (ΕΤΗΣΙΩΣ)	ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΛ/ΚΩΝ *
Ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος (γεννήτρια) N.M. Μολάων	1	ΝΑΙ	ΝΑΙ

*πίνακας ανταλλακτικών και εργασιών:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1
3	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1
4	ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΟ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΛΙΤΡΑ	30
5	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΛΙΤΡΑ	17
6	ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΛΙΤΡΑ	17
7	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1

Λόγω της ιδιαιτερότητας του μηχανήματος αυτού, αλλά και του χώρου που βρίσκεται, κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η προληπτική συντήρηση από εταιρεία με ειδικευμένους τεχνικούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με εμπειρία σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Τέλος, να εγγυάται την καλή λειτουργία των καινούργιων ανταλλακτικών για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

2. Συντήρηση κατά αποκοπή (μία προληπτική Συντήρηση – μία Επιθεώρηση)

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ (ΕΤΟΣ)	ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ*	ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΛ/ΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
α) Υποσταθμός Μέσης Τάσης** β) Πίνακας Χαμηλής Τάσης & Η/Ζ γ) Γειώσεις και Αντικεραυνική προστασία	1 και μία (1) επιθεώρηση	ΝΑΙ	ΟΧΙ

* Ό,τι αναφέρεται στις διατάξεις του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και του κανονισμού των Ε.Η.Ε. (Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων), καθώς και τις τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτό.

**Ο Μετασχηματιστής της Ν.Μ. Μολάων είναι ξηρού τύπου, 630 KVA.

Κατασκευαστής: ELETTROMECCANICA PIOSSASCO, αριθμός σειράς: 12367.

α) Για τον Υποσταθμό Μέσης Τάσης:

Οι εργασίες της προληπτικής συντήρησης του Υποσταθμού Μ.Τ. του Νοσοκομείου μας, ο οποίος αποτελείται από ένα (1) τεμ. Μ/στη, ξηρού τύπου, ισχύος 630KVA έχουν ως παρακάτω:

A) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μία (1) ετήσια, προληπτική συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης.

B) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Μία (1) επιθεώρηση του Υποσταθμού, κατά την οποία θα πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος των ανωτέρω τμημάτων για την διαπίστωση της ομαλής τους λειτουργίας.

α) Οι εργασίες που θα πραγματοποιούνται κατά τη συντήρηση είναι οι κάτωθι:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

- Γενικός καθαρισμός (έλεγχος) του χώρου του Μ/Στή, καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων στον χώρο ως τον πίνακα Χ.Τ.
- Έλεγχος εξαερισμού χώρου Μ/Στή
- Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου
- Έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Στή
- Έλεγχος περιμετρικής γειώσεως χώρου και μεταλλικών τμημάτων
- Έλεγχος στεγανότητας χώρου
- Έλεγχος - καθαρισμός Μ/Στή
- Έλεγχος - καθαρισμός καλωδίων Μέσης & Χαμηλής Τάσης στο χώρο του Μ/Στή
- Έλεγχος - καθαρισμός ακροκιβωτίων Μέσης Τάσης
- Έλεγχος οργάνων προστασίας Μ/Στή
- Μέτρηση μονώσεων καλωδίων Μ/Στή
- Μέτρηση μονώσεων Μ/Στή
- Μέτρηση αντιστάσεων του Μ/Στή (πηγία Μ.Τ. & Χ.Τ.)
- Μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδετέρου κόμβου και μεταλλικών μερών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ

- Καθαρισμός χώρου και πινάκων
- Έλεγχος πινάκων Μέσης Τάσης
- Έλεγχος ακροκιβωτίων Μέσης Τάσης
- Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπών
- Έλεγχος ασφαλειών προστασίας Μ/Στού
- Έλεγχος επαφών (συσφίξεις)
- Έλεγχος μόνωσης υλικών Μέσης Τάσης
- Λίπανση μηχανικών μερών στους διακόπτες Μέσης Τάσης

- Έλεγχος λειτουργικότητας διακοπών

ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

- Έλεγχος πεδίου πυκνωτών
- Έλεγχος φωτισμού χώρου Υ/Σ
- Έλεγχος πυροσβεστήρων Υ/Σ
- Έλεγχος πινακίδων σημάνσεως κινδύνου
- Έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού:
 - μονωτικός τάπητας
 - μονωτικά γάντια
 - κράνος προστασίας
 - φωτιστικό ασφαλείας χώρου

β) Για τον Πίνακα Χαμηλής Τάσης και τον πίνακα Η/Ζ:

- Καθαρισμός χώρου και πινάκων
- Έλεγχος πινάκων Χαμηλής Τάσης, του πίνακα Η/Ζ και του πίνακα μεταγωγής από ΔΕΗ σε Η/Ζ
- Έλεγχος επαφών (συσφίξεις)
- Λίπανση μηχανικών μερών στους διακόπτες Χαμηλής Τάσης
- Έλεγχος λειτουργικότητας διακοπών

γ) Γειώσεις και Αντικεραυνική προστασία:

- Μετρήσεις
- Η έκδοση πιστοποιητικού Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου για την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε περίπτωση.

Ομοίως, λόγω της ιδιαιτερότητας του εξοπλισμού, αλλά και του χώρου στον οποίο βρίσκεται, κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η προληπτική συντήρηση από εταιρεία με ειδικευμένους τεχνικούς, με εμπειρία σε Ηλεκτρομηχανολογικό (Η/Μ) Εξοπλισμό. Επιπρόσθετα, να εγγυάται την καλή λειτουργία των καινούργιων ανταλλακτικών για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Τέλος, η εταιρεία – ανάδοχος μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως.

Υπεύθυνος επικοινωνίας για τεχνικά θέματα: κ. Τζώρτζη Χρυσάνθη, τηλέφωνο: 2732-360150.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης και να το παραδίδει (το πρωτότυπο) στον υπεύθυνο της εγκατάστασης.

Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Προτείνει, επίσης, και ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις στον υπεύθυνο της εγκατάστασης.

- ✓ Η προληπτική συντήρηση των ανωτέρω κατηγοριών (Η/Μ εγκαταστάσεων και της γεννήτριας) θα πρέπει να διενεργηθεί από ανάδοχο με ειδικευμένους τεχνικούς, ο οποίος θα εγγυάται την καλή λειτουργία των καινούργιων ανταλλακτικών για τουλάχιστον ένα (1) έτος.
- ✓ Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους για μέρος της παρούσας πρόσκλησης ή και επί του συνόλου του πίνακα ειδών (1. Συντήρηση ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ και 2. Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων).
- ✓ Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη (να γίνει διευκρίνιση).
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαδικασίας, διακοπή σύμβασης.
 - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 - Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν ογδόντα (180) μέρες.
- ✓ Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
- ✓ Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, γίνεται με τηλεφωνική ή έγγραφη ειδοποίηση ή ηλεκτρονική αποστολή.
- ✓ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική διενέργεια των υπηρεσιών, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
- ✓ Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 20174/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τις σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
- ✓ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 27/07/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Νοσηλευτική Μονάδας Μολάων, υπόψιν κας. Λιότσου Ναταλίας. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ
Μολάοι Τ.Κ. 23052

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ [αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή: επωνυμία και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την: «ετήσια προληπτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και της γεννήτριας» της Ν.Μ. Μολάων, Υπόψη: κας. Λιότσου Ναταλίας.

Κατάθεση προσφορών έως: **27/07/2023 & Ώρα 13:00.**

Οι προσφορές υποβάλλονται: (α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων, είτε (β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων.

Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.

- ✓ Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) <https://access.eprocurement.gov.gr/>.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Δρ. Κορωνιός Κωνσταντίνος, M.B.A., M.Sc, PostDoc(c)