



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 13.05.2025

Αρ. Πρωτοκ. : 3930

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση : Τεχνικού, τμήμα Τεχνικού

Πληροφορίες : Η. Πλειώτας, Τηλ. : 27310 - 93212, Φάξ : 27310 - 93195, e-mail : ipliotas@hospspa.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση : ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Η υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί στην προληπτική συντήρηση των τεσσάρων (4) φρεατίων άντλησης (λυμάτων και ομβρίων), καθώς και του ενός (1) βαρυτικού φρεατίου λυμάτων, στην Ν.Μ. Σπάρτης, για την εύρυθμη λειτουργία τους και για να μην δημιουργούνται συνθήκες βουλωμάτων στα υπόγεια του νοσοκομείου.

Για όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η Ν.Μ. Σπάρτης δεν διαθέτει τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, ούτε και το εξειδικευμένο προσωπικό για τον καθαρισμό φρεατίων και γι' αυτό προτείνεται η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τις απαραίτητες εργασίες για το σκοπό αυτό.

A. Διαστάσεις φρεατίων πλησίον των **Χειρουργείων**, ένα [(1) ομβρίων και ένα (1) λυμάτων)]:

✓ ύψος : 5,0 m

✓ διάμετρος : 2,0 m

B. Διαστάσεις φρεατίων πλησίον των **Τ.Ε.Π.**, ένα [(1) ομβρίων και ένα (1) λυμάτων)]:

✓ ύψος : 2,0 m

✓ διάμετρος : 2,0 m

Γ. Βαρυτικό φρεάτιο λυμάτων πλησίον των **Τ.Ε.Π.**:

✓ ύψος : 2,0 m

✓ εμβαδόν πυθμένα : $\approx 2,0 \text{ m}^2$

- 1α. Η συχνότητα καθαρισμού σε ότι αφορά το ένα (1) φρεάτιο λυμάτων **(Β)/Τ.Ε.Π** καθώς και για το βαρυτικό φρεάτιο **(Γ)/Τ.Ε.Π**, θα γίνεται μια (1) φορά τον μήνα (δώδεκα εφαρμογές ανά έτος έκαστο).
- 1β. Η συχνότητα καθαρισμού σε ότι αφορά το ένα (1) φρεάτιο λυμάτων και του ενός (1) φρεατίου ομβρίων **(Α)/ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ** καθώς του ενός (1) φρεατίου ομβρίων **(Β)/Τ.Ε.Π**, θα γίνεται μια (1) φορά τον τετράμηνο (τρεις εφαρμογές ανά έτος έκαστο).
2. Οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων περιλαμβάνουν :
- εργασίες ανέλκυσης - καθέλκυσης των αντλιών και καθαρισμός αυτών (απλή έμφραξη περωτής, κ.λπ),
 - καθαρισμός πυθμένα και αναρρόφηση,
 - καθαρισμός και απόφραξη του αγωγού από φρεάτιο σε φρεάτιο (εάν απαιτηθεί),
 - καθαρισμός μεταλλικής σίτας, καθαρισμός πυθμένα καθώς και απόφραξη του βαρυτικού φρεατίου.
3. Σε καμία περίπτωση μετά τον καθαρισμό, δεν θα υπάρχουν υπολείμματα από ακαθαρσίες ή στερεά υλικά. Περιλαμβάνεται η σχολαστική απομάκρυνση όλων των στερεών υλικών και της λάσπης που βρίσκονται εντός του φρεατίου με τη χρήση κατάλληλων μέσων.
4. Όλα τα υλικά που θα συλλέγονται κατά τον καθαρισμό των φρεατίων και των αγωγών, θα μεταφέρονται με ίδια μέσα του αναδόχου, σε αδειοδοτημένο χώρο εναπόθεσης τέτοιων υλικών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει την έκδοση των κατάλληλων παραστατικών και να τα διατηρεί διαθέσιμα για ενδεχόμενο έλεγχο, προκειμένου να αποδεικνύεται η νόμιμη και ορθή διάθεση των λυμάτων.
5. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνύόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων, των διερχόμενων οχημάτων, των πεζών, κ.λ.π.
6. Για όλες τις ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες νόμιμες άδειες - νόμιμα έγγραφα για το προσωπικό, για τα οχήματα καθώς και για τα μηχανήματα έργου.
7. Τονίζεται ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την επιτόπια επισκόπηση του αντικειμένου από τους ενδιαφερόμενους, ώστε να αποκλειστεί η εκ των υστέρων επίκληση πρόσθετων αναγκών.

- 8.** Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον διαγωνισμό θα κηρύσσεται έκπτωτος εάν δεν εφαρμόσει πιστά τα ανωτέρω των παραγράφων **#1, #2, #3, #4, #5 & #6** και δεν θα παραλαμβάνεται το έργο.
- 9.** Η προσφορά θα είναι για ένα **(1)** έτος, (τον ακριβή χρόνο θα τον προβλέπει η σύμβαση).
- 10.** Ως κριτήριο ανάθεσης του έργου - μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και οι οποίες τηρούν υποχρεωτικά τις προϋποθέσεις που ζητούνται (παράγραφοι **#4, #5 & #6**) - θα είναι η συνολική χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
- 11.** Ο προϋπολογισμός του ανωτέρου έργου θα ανέλθει στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τον Α.Δ.Α : ΡΠΡΜ46907Η-PN2 , 206/07.05.2025.
- 12.** Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό φάκελο στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης) με την ένδειξη «Ετήσια συντήρηση-καθαρισμός φρεατίων άντλησης λυμάτων-ομβρίων» στην Ν. Μ. Σπάρτης μέχρι και τις *19.05.2025* ημέρα *Δευτέρα* και ώρα *11:00*, όπου θα αναφέρεται και η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον 90 ημέρες).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΕΥΑΓΓ. ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ